


Утверждаю:
Директор МУ культуры клуб «Строитель»
О.А. Петухова 
12.04.2018.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 126
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект культуры

(указывается: объект, здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)

1.2. Адрес объекта:

652619; Кемеровская область, город Белово, ул. 1 Боевая , 30.

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 1 этаж; 435 кв.м.;

-часть здания - -этажей, (или на - -этаже), - кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).

1.4 Год постройки здания – 1955 г.; капитального ремонта – 1992 г.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ –

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6 Название организации (учреждения), полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное учреждение культуры клуб «Строитель», (МУ культуры клуб «Строитель»)

1.7 Юридический адрес организации, (учреждения):

652619; Кемеровская область, г.Белово, ул. 1Боевая, 30.

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное)

1.9 Форма собственности: (государственная, негосударственная, иное)

1.10 Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная, иное)

1.11 Вышестоящая организация: Управление культуры Администрации Беловского городского округа.

1.12 Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 652600; Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина 15, т. 2-41-57

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1 Вид или тип объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу)

Учреждение культуры.

2.2 Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)

Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, информационно - просветительских мероприятий.

Организация деятельности клубных формирований, любительских объединений, групп.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием, на дому, дистанционное, иное)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О - н, О-в, С- п, С-ч)

2.6 Участие в ИПР инвалида, ребёнка инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

3.2 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественный транспорт, маршрут № 9. Белово- «8 Марта» до остановки «Клуб», время движения от центра города – 30 минут.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта – 10 м.

3.2.2 Время движения (пешком)– 1 минута.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4 Перекрёстки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет.

3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам нет.

Необходимые организационные решения: Не требуется

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания – способ предоставления услуг инвалидам (отметить выбранный способ знаком плюс)			
	на объекте по варианту	на дому	дистанционно	не организовано
	«А»	«Б»		

	*	**			
К - (перемещающиеся на креслах-колясках)	ДУ				
О-н (поражение нижних конечностей)	ДУ				
О-в (поражение верхних конечностей)	ДУ				
С-п (полное нарушение зрения - слепота)	ДУ				
С-ч (частичное нарушение зрения)	ДУ				
Г-п (полное нарушение слуха-глухота)					
Г-ч (частичное нарушение слуха)					
У (нарушение умственного развития)					
Все категории инвалидов ***		+			

*«А» - универсальный проект- доступность для инвалидов любого места в здании, а именно- общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного).

** «Б» - разумное приспособление – при невозможности доступного оборудования всего здания, выделение в уровне входа специальных помещений, зон, или блоков, приспособленных для нужд инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании.

*** -заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий.

3.4 Доступность структурно-функциональных зон объекта на «...»

п.п.	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и
3	Пути движения внутри здания, в том числе пути эвакуации.	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и	ДЧ-и

- *указывается дата обследования, ДП-В – доступно полностью всем;

- ** если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, делается отметка об этом.
- *** - указывается на каждой зоне доступность её для каждой из 8 категорий инвалидов и других МНГ

ДП- – доступно полностью,

ДЧ-В – доступно частично всем,

ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала,,

ДУ-им – доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

3.5 Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение)

на «___» _____

Категории инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории **
Состояние доступности на момент обследования***	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этап (неотложных работ)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
3 этапа (итоговых работ)	Дп	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

*- аналогично пункту 3.4.

** - заполняется, только если по всем категориям дана единая оценка,

***-указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов:

ДЧ- доступно частично;

ДП- доступно полностью;

ДУ- им- доступно условно, с обеспечением индивидуальной мобильности,

ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте,

ДУ-дом- доступно условно с предоставлением услуг на дому,

ДУ- дистант- доступно условно с предоставлением услуг дистанционно,

ВНД- временно не доступно.

3.6. Объект является приоритетным (да, нет)

3.7 Дата размещения (актуализации информации на сайте и карте доступности _____

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

γ^* [illegible]

технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве.									
2.2.1. По варианту «А»									
2.2.2. По варианту «Б»	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2025 года.									
3. этап (итоговые мероприятия)									
Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нём услугам									
3.1. По варианту «А»	ДП								
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 года, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 2030 года.									

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется
- согласование работ с надзорными органами (**в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое**) **требуется;**

- техническая экспертиза: **требуется;**
- разработка проектно- сметной документации: **требуется;**
- согласование с вышестоящей организацией, (с собственником объекта): **требуется;**
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем,
- рассмотрение на _____
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1. и пункт 2.1.раздела 4.1)

Согласованы без замечаний Дата « ____ » _____ 20

Согласованы с замечаниями и предложениями Дата « ____ » _____ 20

(прилагаются к дорожной карте объекта)

Замечания устранены Дата « ____ » _____ 20

Не согласованы. Необходимо согласовать до Дата « ____ » _____ 20

5. Особые отметки

- Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг: нет;
- Карты доступности: нет.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг
Приложение № 1 от 09.04.2018 г (пять листов)
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
Приложение № 2
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте
Приложение № 3 (один лист)
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)
Приложение № 4 (восемь листов)
6. Материалы заключения иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг.-
7. Другое-

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель Директор Петухова О.А. Петух
Ф.И.О, должность.

Члены комиссии Рук. студии ФГН Петухова В.В. В-
Ф.И.О, должность.

Зав. детским сектором Славов Е.В. Сл-
Ф.И.О, должность.

Рабочий Бушов С.Ю. Буш
Ф.И.О, должность.

Председатель Беловской городской
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Крохин В.И.
Крохин В.И.

Приложение № 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 126
Дата обследования «15» 04 2018г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное учреждение культуры клуб «Строитель»
652619; город Белово; ул 1 Боевая, 30.

№ п.п.	Структурно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/ капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия 1 этап	Отложенные мероприятия 2 этап	Момент обследо- вания	После 1 этапа	После 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию -Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) -Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствие тактильных средств покрытия пешеходных путей 1.2. Отсутствие специализированног оборудо- вания 1.3. Нет информационной	1.1. 1.2. 1.3.	1.1. Оборудовать тактильными средствами покрытие пешеходных путей. 1.2. Приобретение оборудования: текстофонов, электронно-оптических устройств. 1.3. Предоставление информационной	<u>К,</u> <u>О-н,</u> <u>О-в,</u> С-п, С-ч, <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>	<u>К,</u> <u>О-н,</u> <u>О-в,</u> С-п, С-ч, <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>	<u>К,</u> <u>О-н,</u> <u>О-в,</u> <u>С-п,</u> <u>С-ч,</u> <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>

		поддержки на всех путях движения МГН	
2.	Вход в здание -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) -Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Порог 0,1 м 2.2. Отсутствие фиксаторов в положении «открыто» и «закрыто» 2.3. Отсутвие противоударной полосы на нижней части полотна двери	2.1. 2.2. 2.3.
3.	Пути движения внутри здания -Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) -Лестница (внутри здания) -Пандус (внутри здания) -Лифт пассажирский (или подъёмник) -Дверь -Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Уклон 1:1, высота подъёма ступеней 0,22 м 3.2. Отсутствие информационных обозначений помещений, дублируемых рельефными знаками. 3.3 Отсутствие противоударной полосы на нижней	3.1 3.2. 3.3

	поддержки на всех путях движения МГН			
	2.1. Модернизация двери 2.2. Модернизация двери 2.3. Модернизация двери	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>	<u>К.</u> <u>О-п,</u> <u>О-в,</u> <u>С-п,</u> <u>С-ч,</u> <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>
	3.1. Модернизация лестницы. 3.2. Приобретение оборудования 3.3. Модернизация двери 3.4 Демонтаж, модернизация дверей.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>	<u>К₂</u> <u>О-п,</u> <u>О-в,</u> <u>С-п,</u> <u>С-ч,</u> <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>

		части полотна двери. 3.4.Пороги 0,1 м, ширина дверных проёмов от 0,7 до 0,8 м
4.	Зоны целевого назначения здания -Кабинетная форма обслуживания -Зальная форма обслуживания -Прилавочная форма обслуживания -Форма обслуживания с перемещением по маршруту -Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения	4.1.Отсутствие зон для зрителей на креслах- колясках 4.2.Ширина дверного проёма 0,8 м, высота порога 0,14 м 4.3.Отсутствие вмонтированных систем индивидуального прослушивания. 4.4. Отсутствие информирующих обозначений помещений продублированных рельефными знаками.

4.1.	4.1.Оборудование зон для зрителей на креслах-колясках	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	К, О-л, О-л, С-л, С-л, Г-л, Г-л, У	<u>К,</u> <u>О-п,</u> <u>О-в,</u> <u>С-п,</u> <u>С-ч,</u> <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>
4.2.	4.2. Демонтаж и модернизация дверей.			
4.3.	4.3. Установка вмонтированных систем прослушивания не менее 4% кресел.			
	4.3.Установка информирующих обозначений, продублированных рельефными знаками.			

5.	Санитарно-гигиенические помещения -Туалетная комната -Душевая комната/ванная комната -Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Отсутствие индивидуальных шкафов для одежды, высота до крючков для одежды 1,78 м. 5.2. Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, информирующих обозначений помещений, индивидуальных шкафов для одежды. 5.3	5.1. 5.2. 5.3
6.	Система информации на объекте -комплексность -единообразие и непрерывность -оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1. Отсутствие тактильных средств информации, рельефных обозначений, 6.2. Отсутствие информирующих обозначений помещений. 6.2	6.1 6.2. 6.3

5.1. Установка индивидуальных шкафов для одежды, изменение высоты крючков 1,3 м от уровня пола.	К, О-п, О-в, С-п, С-ч, Г-п,	К, О-п, О-в, С-п, С-ч, Г-п,	<u>К,</u> <u>О-п,</u> <u>О-в,</u> <u>С-п,</u> <u>С-ч,</u> <u>Г-п,</u>
5.2. Установка универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, информирующих обозначений помещений, индивидуальных шкафов для одежды.	Г-ч, У	Г-ч, У	<u>Г-ч,</u> <u>У</u>
5.3			
6.1 Установка информирующих обозначений при помощи рельефных знаков, монтаж текстофонов, электронно-оптических устройств.	К, О-п, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	К, О-п, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	<u>К,</u> <u>О-п,</u> <u>О-в,</u> <u>С-п,</u> <u>С-ч,</u> <u>Г-п,</u> <u>Г-ч,</u> <u>У</u>
6.2			
6.3			

		6.3					
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствие тактильных средств покрытия пешеходных путей	7.1	7.1 Оборудовать тактильными средствами покрытие пешеходных путей.	<u>К,</u> <u>О-н,</u> <u>О-в,</u> С-п, С-ч,	<u>К,</u> <u>О-н,</u> <u>О-в,</u> С-п, С-ч,	<u>К,</u> <u>О-н,</u> <u>О-в,</u> С-п, С-ч,
		7.2	7.2	7.2	<u>Г-н,</u> <u>Г-ч,</u>	<u>Г-н,</u> <u>Г-ч,</u>	<u>Г-н,</u> <u>Г-ч,</u>
		7.3	7.3	7.3	<u>У</u>	<u>У</u>	<u>У</u>

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования			+		+	+	+	+
- после неотложных мероприятий (1 –го этапа работ)	+	+	+		+	+	+	+
-после неотложных мероприятий (2-го этапа работ)	+	+	+	+	+	+	+	+
-после капитального ремонта /реконструкции (3 этапа работ)	+	+	+	+	+	+	+	+

Согласовано:
Начальник Управления культуры
Администрации Беловского городского округа
Ю.А. Голенкова

Утверждаю:
Директор МУ культуры клуб «Строитель»
О.А. Петухова

ПЛАН
Мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181 – ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы)*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нём услугам					
1	Разработка проектно- сметной документации по строительству/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно- технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» /»Б»)	К, О, С, Г,У	(3 этап) 2025 г.	Приказ Министерства культуры РФ от 16.11.2015 г. № 2800 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»	

2	Осуществление строительства /реконструкции /капитального ремонта Объекта (по варианту «А», «Б»)	К, О, С, Г,У	(3 этап) 2030 г.	Бюджетное финансирование	
3*	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту («А»,»Б»)	К, О, С, Г,У	(2 этап) 2020 г	Бюджетное финансирование	
3.1	По территории объекта				
3.1.1.	Ремонтные работы: оборудование тактильными средствами покрытие пешеходных путей.	К, О, С, Г,У	3 этап-2030 г	Бюджетное финансирование	
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: текетофонов, электронно-оптических устройств.	К, О, С, Г,У	3 этап -2030 г	Бюджетное финансирование	
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: модернизация дверей	К, О, С, Г,У	2 этап -2025г	Бюджетное финансирование	
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: модернизация лестницы, модернизация дверей.	К, О, С, Г,У	3 этап-2030 г.	Бюджетное финансирование	
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: приобретение информационного оборудования	К, О, С, Г,У	3 этап-2030 г.	Бюджетное финансирование	
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: демонтаж и модернизация дверей.	К, О, С, Г,У	3 этап 2030 г.	Бюджетное финансирование	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: приобретение систем индивидуального прослушивания, информационных обозначений с рельефными знаками	С, Г		Бюджетное финансирование	
3.5.	По санитарно- гигиеническим помещениям				

3.5.1	Ремонтные работы: Установка кабин.	К, О, С, Г, У		Бюджетное финансирование	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: Приобретение шкафов, кабин, обозначений.	К, О, С, Г, У		Бюджетное финансирование	
3.6.	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учётом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывность информации на всём объекте	К, О, С, Г, У	2 этап 2025 г.	Бюджетное финансирование	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объёмными изображениями	С, Г	3 этап-2030 г.	Бюджетное финансирование	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	3 этап- 2030 г	Бюджетное финансирование	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенности восприятия	К, О, С, Г, У	3 этап- 2030 г	Бюджетное финансирование	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К, О, С, Г, У	3 этап- 2030 г	Бюджетное финансирование	
3.7.	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К, О, С, Г, У	3 этап- 2030 г	Бюджетное финансирование	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки				

II Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте. Путём оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих Получению ими услуги на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	К, О, С, Г,У	1 этап -2020 г.	Внебюджет	
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	К, О, С, Г,У	1 этап- 2020 г	Внебюджет	
1.3.	Организация систематического обучения (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учёта)	К, О, С, Г,У	1 этап-2020 г.	Внебюджет	
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте организации, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, О, С, Г,У	1 этап- 2020 г	Внебюджет	
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка. С допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика				


2.	Организация предоставления услуг по месту жительства (на дому)	К, О, С, Г, У	1 этап-2020 г.	Внебюджет	
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учётом особенностей восприятия, с отражением на нём информации о состоянии доступности объекта и услуг				

*- мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа – (итоговые – капитальный ремонт, реконструкция/строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела 1 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно- технических документов) и в п. 1 раздела 2, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Беловской городской
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»



Крохин В.И.

Согласовано без замечаний, с замечаниями
(ненужное зачеркнуть)

Замечания представителя ООИ _____

11

Принимается, и переименовывается
в 18 / Бессарабская - (уезд)
Шахматовский уезд
уезд в Емпиновский

А. / Тамбовская О. А. /



Путь движения зрителей
в здании клуба



